

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
հուլիսի 20-ի N 1242 - Ն որոշման

«Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

ԱՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

**ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ
ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՏՈՒԳՄԱՆ**

(Էլեկտրատեղակայանքի անվանումը)

_____ 2_ թ.

տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի
անվանումը

հասցե

հեռախոսահամար

ստուգող անձի պաշտոնը

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ստուգող անձի պաշտոնը

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ստուգող անձի պաշտոնը

ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)՝ _____ ավարտ՝ _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը

ՀՎՀՀ

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը

հեռախոսահամար

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ
վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն

հեռախոսահամար

Ստուգման հանձնարարագիր _____ ում կողմից _____

_____ երբ է տրված _____

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ԳԱԶԱՓՈՒՆԱԴՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ԾՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՏՈՒԳՄԱՆ

Վերահսկողական բնույթի հարցեր								
NN ը/կ	Հարցի անվանումը	ստուգման մասին նշումը		չի պահանջվում (Զ/պ)	հղում նորմատիվ իրավական ակտին	կշիռը	մեկնաբա- նությունը	ստուգման մեթոդը
		այո	ոչ					
1.	Գծային շահագործողական մասնաճյուղերում հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետ			
1.1.	գազատարի ուղեգծի, գծային օպերատորների տնակների և այլ սենքերի համար հատկացնելու արձանագրությունների պատճեններն առկա են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		Փաստաթղթային
1.2.	մայրուղային գազատարի (ՄԳ) սպասարկվող հատվածի սխեմաները՝ տեղանքի				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում,	3		Փաստաթղթային

	իրավիճակային հատակագծով, առկա են			հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 3-րդ ենթակետ			
1.3.	ՄԳ-ի և ստորջրյա անցումների տեխնիկական տեղեկաթերթիկներն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
1.4.	կազմակերպության ստանդարտներ առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 7-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
2.	գծային շահագործման մասնաճյուղերում (ԳՇՄ) հետևյալ օպերատիվ փաստաթղթերը՝			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ			

2.1.	գազատարի ուղեգծի զննման մատյանն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
2.2.	նորոգման աշխատանքների մատյանն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
2.3.	հոտանյութի պահման և օգտագործման փաստաթղթերը առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
2.4.	գազատարի և սարքավորման հետազոտման ու փորձարկման տեխնիկական արձանագրություններն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ	3		Փաստաթղթային

3.	Համաձայն մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից մշակված ծրագրերի և միջոցների, գազատարի հետազննման աշխատանքների վերաբերյալ՝			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 902-րդ կետ			
3.1.	հետազննման արդյունքներով ձևակերպված արձանագրություններն (Ա) առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 902-րդ կետ	5		Փաստաթղթային
3.2.	Ա-երը՝ օբյեկտի շահագործման համար պատասխանատու անձանց մոտ և կազմակերպության արտադրական բաժնում, պահվում են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 902-րդ կետ	5		Փաստաթղթային
4.	Ստորաբաժանումների կազմած՝ կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված, գազատարի գծային մասի և դրա սարքավորման տարեկան			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 914-րդ կետ	5		Փաստաթղթային

	ընթացիկ նորոգման ծրագիր- ժամկետացանկերն առկա են						
5.	Խողովակագծային արմատուրը՝			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ			
5.1.	լրակազմ է և սարքին վիճակում			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ	5		Ակնադիտական
5.2.	ըստ տեխնոլոգիական սխեմաների համարակալումն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ	4		Ակնադիտական
5.3.	գազի հոսքի ուղղության և փականի դիրքի ցուցանակներն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում,	4		Ակնադիտական

				հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ			
6.	Գազատարի կազմի մեջ մտնող ԳԲԿ-երի ազդանշանման և ելքում ճնշման բարձրացման ու իջեցման ավտոմատ պաշտպանության համակարգերն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1057-րդ կետ	5		Փաստաթղթային Ակնադիտական
7.	Գազատարի կազմի մեջ մտնող ԳԲԿ-երի գազոտվածությունը հսկող սարքին համակարգերն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1060-րդ կետ	4		Փաստաթղթային Ակնադիտական
8.	ԳԲԿ-երի փակիչ, կարգավորիչ և ապահովիչ սարքին արմատորի երևացող տեղերում չլվացվող ներկով գրված, տեխնոլոգիական համարակալումն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1054-րդ կետ	4		Ակնադիտական
9.	Կազմակերպությունների կողմից մշակված ՄԳ-երի օբյեկտների			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի			

	շահագործման մեթոդներն ու սխեմաները կանոնակարգող՝				21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ			
9.1.	արտադրական հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
9.2.	տեխնոլոգիական սխեմաներն առկա են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
9.3.	պաշտոնական հրահանգներն առկա են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
10.	ՄԳ-ի և դրա շահագործման գծային ծառայության կառույցների անվտանգության				ՀՀ կառավարության 26.05.1998 թ. N 313	5		Ակնադիտական

	(պահպանման) գոտում խողովակաշարի առանցքից երկկողմանի պայմանական գծերով անցնող 50 մ հեռավորությամբ գտնվող հողատարածքում, իսկ գյուղատնտեսական հողատարածքի դեպքում 25մ հեռավորությամբ բացակայում են շինություններ, կառույցներ և ծառատնկումներ			որոշում, կարգի III գլխի 11-րդ կետ			
11.	ՄԳ-ի օբյեկտների և կառույցների զբաղեցրած տարածքի ցանկապատն առկա է, և գտնվում է սարքին վիճակում			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 784-րդ կետ	4		Ակնադիտական
12.	Կառույցների հուսալի և անվտանգ աշխատանքի ապահովման նպատակով, կոռոզիայից պաշտպանության համար՝			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետ			

12.1.	էլեկտրահաղորդման սնման և ուղեգծի երկայնքով գծերի և կատողային պաշտպանության տեղակայանքների անխափան աշխատանքն ապահովված է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետի 1-ին ենթակետ	4		Փաստաթղթային Ակնադիտական
12.2.	պաշտպանության պոտենցիալը՝ ըստ տարածվածության ու ժամանակի, ապահովվում և հսկվում է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային Ակնադիտական
12.3.	կառույցների պաշտպանիչ շերտերը և կոռոզիայի վիճակը հսկվում են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային Ակնադիտական
13.	ԳԲԿ-ի շրջանցիկ գծի փակիչ արմատուրը փակ է և կապարակնքված			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում,	4		Ակնադիտական

					հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1061-րդ կետ			
14.	Յուրաքանչյուր ԳԲԿ-ի համար տեխնիկական փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետ			
14.1.	ԳԲԿ մտնող գազատարի ճյուղավորման ընդունման արձանագրությունը և կատարողատեխնիկական փաստաթղթերն առկա են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
14.2.	գազատարի ճյուղավորման տեխնիկական սպասարկման սխեման և տեղանքի իրավիճակային հատակագիծն առկա են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
14.3.	սկզբունքային սխեմաներն առկա են (տեխնոլոգիական,				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի	3		Փաստաթղթային

	ավտոմատիկայի, ղեկավարման և ազդանշանման, էլեկտրալուսավորման, ջեռուցման, օդափոխության և այլն)			21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ 4-րդ ենթակետ			
14.4.	տեխնիկական տեղեկաթերթիկն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 5-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
14.5.	ԳԲԿ-ի շահագործման հրահանգներն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 7-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
14.6.	օպերատորի մատյանն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1073-րդ կետ	3		Փաստաթղթային

15.	Տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները կազմակերպության տեխնիկական փաստաթղթերում գրանցվում են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 823-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
16.	Գործող նորմերին համապատասխան՝ ստորաբաժանումում փակիչ արմատուրի վթարային պահուստն առկա է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 825-րդ կետ	4		Փաստաթղթային Ակնադիտական
17.	Գազատարների և ավտոմոբիլային ճանապարհների հատման տեղերում «Զգուշացեք գազատար է», «Կանգառն արգելվում է» ճանապարհային նշաններն առկա են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 869-րդ կետ	3		Ակնադիտական
18.	Այլ վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների հետ			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի	3		Ակնադիտական

	գազատարի հատման տեղերը «Բարձր ճնշման գազատար» նշաններով նշված են			21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 870-րդ կետ			
19.	Փականային և միացման հանգույցների, խտուցքի հավաքման, մաքրիչ սարքերի հրապարակների ցանկապատերի դռները կողպված են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 880-րդ կետ	3		Ակնադիտական
20.	Ձննումների ընթացքում հայտնաբերված խախտումները, վնասվածքները և թերությունները գազատարի գծային մասի զննման մատյանում գրանցվում են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 898-րդ կետ	3		Փաստաթղթային
21.	Բնահողից գազատարի դուրս գալու տեղում՝ 1.5 մ ոչ պակաս երկարությամբ, մեկուսիչ ծածկերի նորոգումը, իրականացվում է ոչ ուշ քան 3 տարին մեկ անգամ			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 919-րդ կետ	4		Փաստաթղթային Ակնադիտական

22.	Պաշտպանիչ շերտերի վիճակի ընտրովի ստուգումը կատարվում է կոռոզիոն-վտանգավոր տեղամասերում, տարվա մեջ մեկ անգամից ոչ պակաս, գարնան-աշնանային շրջանում՝ հետևյալ աշխատանքների ձևով՝			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16 բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետ			
22.1.	մեկուսիչի վնասվածքի փնտրումը՝ վնասվածքների փնտրիչով կամ հանովի չբևեռացված էլեկտրոդի մեթոդով, կատարվում է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3		Փաստաթղթային
22.2.	պաշտպանիչ շերտերի անցողիկ դիմադրության չափումը՝ «թաց հպակի» հանրագումարային գնահատման մեթոդով, կատարվում է			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
22.3.	հետախուզահորերում մեկուսացման վիճակի			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի	3		Փաստաթղթային

	գործիքային և տեսողական զննումը կատարվում է				21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 3-րդ ենթակետ			
22.4.	կոռոզիոն վնասվածքների հայտնաբերումը, դրանց խորության և մակերեսի որոշումը կատարվում է				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
23.	Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձինք իրենց պատկանող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած՝ մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ, ինչպես նաև համակարգային վթարների մասին սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնին հայտնել են				ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի կարգի 1-ին գլխի 5-րդ կետ	5		Փաստաթղթային

24.	Կազմակերպության կողմից, որտեղ տեղի է ունեցել պատահարը, ստեղծված հանձնաժողովն իրականացրել է դրա քննությունը			ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի կարգի 2-րդ գլխի 1-ին կետ	4		Փաստաթղթային
25.	Արտադրական, պաշտոնական հրահանգների և տեխնոլոգիական սխեմաների վերանայումը կատարվում է յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ	4		Փաստաթղթային
26.	Շենքերի և կառույցների մետաղական կառուցվածքները կոռոզիայից պաշտպանված են			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 797-րդ կետ	4		Ակնադիտական
27.	Գազատարների և գազավտանգավոր սարքավորումների վրա եռակցման աշխատանքները իրականացնում են սահմանված կարգով ուսուցում և			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 34-րդ գլխի 678-րդ կետ	5		Փաստաթղթային

	գիտելիքների ստուգում անցած եռակցողները						
28.	Անտառածածկույթ տարածքով անցնող ՄԳ-ի ուղեգիծը՝ եզրային գազախողովակաշարի առանցքից 3մ աջ և ձախի վրա մաքրված է խոտաբույսերից			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 84-րդ կետ	4		Ակնադիտական
29.	Արգելված է տրանսպորտային միջոցների և մեխանիզմների երթևեկությունը ՄԳ-ի ուղեգծի երկայնքով հենասյուներից 10 մ-ից պակաս հեռավորության վրա			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 109-րդ կետ	5		Փաստաթղթային Ակնադիտական
30.	Ուղեգծի դիտարկման նպատակով բրիգադների և գծային շրջագայողների ելքի և վերադարձի փաստը գրանցվում է հատուկ գրանցամատյանում և վերահսկվում կարգավարի կամ			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 93-րդ կետ	5		Փաստաթղթային

	պատասխանատու անձի կողմից						
31.	ԳԲ կայանի շենքը պաշտպանված է շանթի ուղղակի հարվածներից: Դրսում տեղադրված սարքերը միացված են հողանցման համակարգին			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 265-րդ կետ	5		Փաստաթղթային Ակնադիտական
32.	ԳԲ կայանի տարածքում ջերմաստիճանը կազմում է +5°C-ից ոչ պակաս			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 266-րդ կետ	5		Փաստաթղթային Ակնադիտական
33.	ՄԳ-ի ուղեգծի վրա յուրաքանչյուր մինչև 800մ մեկ և շրջադարձային անկյուններում 1,5-ից մինչև 2 մ բարձրությամբ գազուղու ուղիղ տեղամասերում տեղադրված են երկաթբետոնե սյուներ, որոնց վրա նշված են ՄԳ-ի կիլոմետրաժը և			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 81-րդ կետի 1-ին ենթակետ	4		Ակնադիտական

	տեղադրված խողովակների փաստացի խորությունները						
34	Գիշերային ժամերին օբյեկտի տարածքը լուսավորվում է				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ն բաժնի 5-րդ գլխի 41-րդ կետ	4	Ակնադիտական
35	Տարածքի դռները և պատուհանները բացվում են դեպի դուրս				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ն բաժնի 5-րդ գլխի 48-րդ կետ	4	Ակնադիտական
36	Տարածքի հատակը պատրաստված է հրակայուն նյութերից				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ն բաժնի 5-րդ գլխի 48-րդ կետ	4	Փաստաթղթային Ակնադիտական
37	ԳԲ կայաններում և ԳԲ կետերում կազմվել և վարվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետ		
37.1	տեխնիկական անձնագիրը				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 1-ին ենթակետ	5	Փաստաթղթային

37.2	հաստատված տեխնիկական և կատարողական փաստաթղթերը, կատարողական գծագրերը և փաստաթղթեր՝ շինարարական, տեխնոլոգիական, սանտեխնիկական, էլեկտրատեխնիկական				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
37.3	չափիչ-հսկիչ սարքեր և ավտոմատացման միջոցների (ՉՀՍ և Ա) ու հեռուստամեխանիկայի, կապի և էլեկտրաքիմիական պաշտպանությունի (ԷՔՊ) մասով.				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
37.4	մեթանոլային կայանների և գազի մաքրման, տաքացման և հոտավորման համակարգերի կատարողական գծապատկերները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
37.5	ավտոմատ պաշտպանության և ազդանշանային համակարգերի սկզբունքային կատարողական գծապատկերները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 5-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային

37.6	տարածքի գլխավոր հատակագիծը բոլոր կառույցների դիրքերով.				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 6-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
37.7	աշխատանքի պաշտպանության բոլոր հրահանգները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 7-րդ ենթակետ	5		Փաստաթղթային
38	ԳԲ-ի կայանի և ԳԲ-ի կետի տարածքները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ			
38.1	ցանկապատված են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ	5		Ակնադիտական
38.2	մուտքի դարպասները գտնվում են փակ վիճակում				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ	4		Ակնադիտական
38.3	պարսպի պարագծով և մուտքի դարպասների վրա տեղադրված				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի	4		Ակնադիտական

	են անվտանգության նշաններ և «Գազ: Կողմնակի անձանց մուտքը արգելվում է» գրությունը				21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ			
39	ԳԲ-ի կայանների և ԳԲ-ի կետերի պայթյունավտանգավոր տարածքների էլեկտրական սարքերը պայթյունապաշտպանված կատարմամբ են				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 268-րդ կետ	5		Ակնադիտական Փաստաթղթային
40	ՄԳ օբյեկտի՝				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ բաժնի 339-րդ կետ			
40.1	կառավարման վահանակների վրա տեղադրված ՉՀՍ և Ա-ն սարքավորված են դրանց նշանակությունը բացատրող գրություններով				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ բաժնի 339-րդ կետ	4		Ակնադիտական
40.2	Ճնշաչափերը և այլ ՉՀՍ և Ա-ն տեղադրված են աշխատանքային տեղից պարզ և հստակ տեսանելի տեղում և ունեն սահմանային թույլատրելի աշխատանքային ճնշման ցուցանիշին համապատասխանող կարմիր գույնի նիշ				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ բաժնի 339-րդ կետ	4		Ակնադիտական

41	Շահագործող անձնակազմը				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 761-րդ կետ			
41.1	անցնում է ներածական (նախնական), աշխատանքի վայրում առաջնային, աշխատանքի վայրում հերթական (պարբերական), արտահերթ և նպատակային հրահանգավորումներ				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 761-րդ կետ 3-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
41.2	իրականացնում է հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքներ				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 761-րդ կետ 4-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
42	Յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ գազատարների գծամասերում, ՃԿ-ի, ԳՍՊ-ի ստորաբաժանման պետի ղեկավարությամբ և բոլոր ծառայությունների, արտադրամասերի և տեղամասերի մասնակցությամբ անցկացվում են համալիր հակավթարային վարժանքներ				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 769-րդ կետ	4		Փաստաթղթային
43	Գազատարի գծային մասերի փականային հրապարակները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում,			

				հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 827-րդ կետ			
43.1	ցանկապատից ներս հարթեցված են, պաշտպանված են բնահողային և մակերևութային ջրերից և ունեն պինդ ծածկ (կոպիճ, խճաքար)			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 827-րդ կետ	3		Ակնադիտական
43.2	Նախատեսվել է ավտոմոբիլային և հատուկ տրանսպորտի մոտեցման հնարավորություն			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 827-րդ կետ	3		Ակնադիտական
44	Գազատարից մինչև բնակավայրեր, առանձին արդյունաբերական և գյուղատնտեսական կազմակերպություններ, շենքեր և կառույցներ նվազագույն հեռավորություններն ապահովված են համաձայն N 1* և N 2* աղյուսակների			ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 866-րդ կետ	4		Ակնադիտական
45	Նոր կառուցված և վերակառուցված էներգատեղակայանքները գործարկված են պետական տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնից ստացված գործարկման եզրակացությամբ			«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ	5		Փաստաթղթային Ակնադիտական

46	<p>ԳՍՊ-ի շահագործող, մղող, կլանող և դիտողական հորատանցքերի աշխատանքի հիմնական պարամետրերը և դիտողական հորատանցքերի ճնշումների (մակարդակի) չափման արդյունքները գրանցվում են ԳԲԿ-ի օպերատիվ հերթափոխային մատյաններում, ԳՍՊ-ի երկրաբանական ծառայության ամփոփիչ մատյաններում</p>				<p>ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 56-րդ գլխի 1020-րդ կետ</p>	3		Փաստաթղթային
47	<p>ԳՍՊ-ի ստորգետնյա նորոգման ծառայությունները (ստորաբաժանումները) աշխատանքները կատարում են համաձայն ԳՍՊ-ի երկրաբանական ծառայության կողմից կազմված և ԳՍՊ-ի ղեկավարության կամ վերադաս կազմակերպության կողմից հաստատված տեխնիկական ծրագրի և նախագծի</p>				<p>ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 56-րդ գլխի 1024-րդ կետ</p>	5		Փաստաթղթային Ակնադիտական
48	<p>ԳՍՊ-ի հորատանցքերի փչամաքրման և դրանց պարբերաբար փորձարկումների ժամանակ ղեկավարվում են ԳՍՊ-ի ղեկավարության կողմից հաստատված համապատասխան հրահանգներով և</p>				<p>ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 56-րդ գլխի 1032-րդ կետ</p>	3		Փաստաթղթային Ակնադիտական

	աշխատանքների անցկացման ծրագրերով						
49	ԳՄՊ-ում առկա են հետևյալ փաստաթղթերը՝				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետ		
49.1	հողահատկացում (գազատարերի և ճյուղավորությունների ուղեգծին, ճնշակային արտադրամասին (ՃԱ), հորատանցքերին, օբյեկտներին, ինժեներական կառույցներին մոտեցման համար)։				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 1-ին ենթակետ	3	Փաստաթղթային
49.2	ԳՄՊ-ի իրավիճակային հատակագիծ, որի վրա անցկացվում են մղող, շահագործվող, կլանիչ, դիտողական, երկրաֆիզիկական, ստուգողական և բեռնաթափման հորատանցքերը, ինչպես նաև ԳԲԿ-ի և ՃԱ-ի խողովակագծերը, պահեստարանի հորատանցքերի անցուղիները և ստորգետնյա հաղորդակցուղիները։				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 2-րդ ենթակետ	4	Փաստաթղթային

49.3	ԳՄՊ-ի հավաքիչ շերտի կառուցվածքային քարտեզները, մակերեսի երկրաբանական կառույցների պրոֆիլները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 3-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
49.4	ԳՄՊ-ի կառույցների և գործադիր տեխնիկական փաստաթղթերը				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 5-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
49.5	արդյունաբերական հրապարակների հատակագծերը՝ ներառյալ ՃԱ-ի, ԳԲԿ-ի ստորգետնյա և վերգետնյա հաղորդակցուղիները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 4-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
49.6	շատրվանային արմատուրի, ԳՄՊ-ի հաշվեկշռում գտնվող հորատանցքերի, ԳՄՊ-ի պահպանման նշված այլ կազմակերպությունների հորատանցքերի (ներառյալ փակված հորատանցքերի) տեղեկաթերթիկները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 6-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային

49.7	ԳՄՊ-ի ստեղծման և շահագործման տեխնոլոգիական նախագիծը, ինչպես նաև պահեստարանի ստեղծման և շահագործման ընթացքում մտցված լրացումները և փոփոխությունները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 7-րդ ենթակետ	3		Փաստաթղթային
49.8	սարքավորման սպասարկման տեխնոլոգիական հրահանգները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 8-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային
49.9	շահագործող անձնակազմի պաշտոնական հրահանգները				ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 9-րդ ենթակետ	4		Փաստաթղթային

1.	«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V	
2.	«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V
3.	«Զ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում		V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Գազափոխադրման համակարգում անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 584-Ն որոշում.

2. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու մասին» N 580-Ն որոշում.

3. ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի «Էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 313 որոշում:

Աղյուսակ N 1*

**ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻՑ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ,
ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՑ 1,2-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՄՊԱ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՄԲ ԳԱԶԱՏԱՐԵՐԻ
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Մ)**

Օբյեկտներ, շենքեր, կառույցներ	Գազատարի պայմանական տրամագիծը, մմ					
	300 և պակաս	300-ից ավելի մինչև 600	600-ից ավելի մինչև 800	800-ից ավելի մինչև 1000	1000-ից ավելի մինչև 1200	1200-ից ավելի մինչև 1400
	Հեռավորությունը (մ)					

<p>1. Քաղաքներ և այլ բնակավայրեր՝ այգետնակներով կոլեկտիվ այգիներ, ամառանոցային ավաններ, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական առանձին կազմակերպություններ, ջերմոցային կոմբինատներ և տնտեսություններ, թռչնաբուծական ֆաբրիկաներ, կաթի գործարաններ, օգտակար հանածոների մշակման բացահանքեր, 20-ից ավելի ավտոմեքենաների համար՝ անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, մարդկանց զանգվածային կուտակմամբ առանձին տեղաբաշխված շենքեր (դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ակումբներ, մանկապարտեզներ, կացարաններ և այլն), եռահարկ և բարձր բնակելի շենքեր, երկաթուղային կայաններ, օդակայաններ, հիդրոէլեկտրակայաններ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, մաքրիչ կառույցներ, մայրուղային խողովակագծին չպատկանող ջրմուղային պոմպակայաններ, 1-ին և 2-րդ կարգի ավտոճանապարհների, երկաթուղային ընդհանուր ցանցի՝ 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում) դյուրաբեցավառ և այրվող հեղուկների պահեստներ և 1000մ³ ավելի ծավալով գազի պահեստարաններ, ավտոլցավորման կայաններ, բազմակապուղային ռադիոռելեային գծերի, խողովակագծերի տեխնոլոգիական կապի կայմասյուներ (աշտարակներ) և կառույցներ, հեռուստատեսային աշտարակներ</p>	75	125	125	125	125	125
<p>2. Ընդհանուր ցանցի երկաթուղի (կայարանների միջև) և 1-ին և 3-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ,</p>						
<p>առանձնացած՝ միահարկ, երկհարկ բնակելի շենքեր, այգետնակներ, ամառանոցներ, գծային շրջագայողների տնակներ, գերեզմանոցներ, գյուղատնտեսական ֆերմաներ և անասունների կազմակերպված արածեցման համար ցանկապատված տեղամասեր, դաշտակացարաններ</p>	75	100	100	100	100	100

3. Առանձին կանգնած ոչ բնակելի և օժանդակ շինություններ, հորատվող և շահագործվող նավթի, գազի և արտեզյան հորատանցքերի ելանցքեր, 20 և պակաս ավտոմեքենաների համար անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, կոյուղային կառույցներ, արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 4-րդ և 5-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ	30	50	50	50	50	50
4. Արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 3-րդ և 4-րդ կարգի ավտոճանապարհների՝ 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում)	75	125	125	125	125	125
5. ԿՊՄ-ի, ՃԿ-ի, նավթի և գազի համալիր պատրաստման տեղակայանքների, ԳՍՊ-ի, հանքերի խմբային և հավաքական կետերի, հանքերի ԳԲԿ-ի, գազի մաքրման և չորացման տեղակայանքների տարածքներ	75	125	125	125	125	125
6. Առանց ուղղաթիռների բազավորման ուղղաթիռակայաններ և վայրէջքի հրապարակներ	30	50	50	50	50	50
7. ԳԲԿ-ի, ԱԳԲԿ-ի, կարգավորիչ կայանների (այդ թվում՝ պահարանային տեսակի) տարածքներ, որոնք նախատեսված են գազով ապահովելու՝ քաղաքները, բնակավայրերը, կազմակերպությունները, առանձին շենքերը և կառույցները, այլ սպառողներին, գազատարի օբյեկտները (գազի ծախսաչափիչ կետեր, ջերմաէլեկտրա-գեներատորներ և այլն)	25	50	75	75	75	75
8. Ջերմաէլեկտրագեներատորներով ավտոմատացված էլեկտրակայաններ, կապի, հեռուստամեխանիկայի և ավտոմատիկայի սարքեր	Ծայրային գծից 15 մ ոչ պակաս					
9. Մայրուղային ոռոգիչ ջրանցքներ և կուտակիչներ, գետեր և ջրավազաններ, որոնց երկայնքով (ափերով) խողովակագիծ է տեղադրվում, ոռոգիչ համակարգերի ջրառու կառույցներ և կայաններ	25	25	25	25	25	25

10. Հատուկ կազմակերպություններ, կառույցներ, հրապարակներ, պահպանվող գոտիներ, պայթուցիկ և պայթյունավտանգ նյութերի պահեստներ, օգտակար հանածոների բացահանքեր, որոնցում արդյունահանումը կատարվում է պայթեցման աշխատանքներով, սեղմված այրվող գազի պահեստներ	Պետվերահսկողության համապատասխան մարմինների և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված					
11. Բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծեր, որոնց զուգահեռ ուղեգծի դժվարացած պայմաններում խողովակագիծ է տեղադրվում, նույն օդային գծերի հենարանները խողովակագծի հետ հատման դեպքում, բաց և փակ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ, 35կՎ և բարձր լարվածության տակ բաշխիչ սարքեր	Էլեկտրատեղակայանքների տեղադրման կանոններին համապատասխան					
12. Գազատարից խտուցքի բացթողման հողե ամբար	50	75	75	75	100	100
13. Միջքաղաքային կապի մալուխներ և ուժային էլեկտրամալուխներ	10	10	10	10	10	10
14. Խողովակագծերի չսպասարկվող սակավակապուղային ռադիոռելեային գծի կայմասյուններ (աշտարակներ) և կառույցներ, ջերմաէլեկտրագեներատորներ	10	10	10	10	10	10
15. Ստորգետնյա ջերմախցիկներում մալուխային կապի չսպասարկվող ուժեղացուցիչ կետեր	10	10	10	10	10	10
16. Միայն խողովակագծի սպասարկման համար նախատեսված ուղեգծամերձ մշտական ճանապարհներ	10-ից ոչ պակաս					

Աղյուսակ N 2*

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻՑ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՏՆԵՐԻՑ 3-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 9,8 ՄՊԱ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՄԲ ԳԱԶԱՏԱՐԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Մ)

Օբյեկտներ, շենքեր, կառույցներ	Գազատարի պայմանական տրամագիծը, մմ					
	300 և պակաս	300-ից ավելի մինչև 600	600-ից ավելի մինչև 800	800-ից ավելի մինչև 1000	1000-ից ավելի մինչև 1200	1200-ից ավելի մինչև 1400
	Հեռավորությունը (մ)					
1. Քաղաքներ և այլ բնակավայրեր՝ այգետնակներով կոլեկտիվ այգիներ, ամառանոցային ավաններ, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական առանձին կազմակերպություններ, ջերմոցային կոմբինատներ և տնտեսություններ, թռչնաբուծական ֆաբրիկաներ, կաթի գործարաններ, օգտակար հանածոների մշակման բացահանքեր, 20-ից ավելի ավտոմեքենաների համար՝ անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, մարդկանց զանգվածային կուտակմամբ առանձին տեղաբաշխված շենքեր (դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ակումբներ, մանկապարտեզներ, կացարաններ և այլն), եռահարկ և բարձր բնակելի շենքեր, երկաթուղային կայաններ, օդակայաններ, հիդրոէլեկտրակայաններ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, մաքրիչ կառույցներ, մայրուղային խողովակագծին չպատկանող ջրմուղային պոմպակայաններ, 1-ին և 2-րդ կարգի ավտոճանապարհների, երկաթուղային ընդհանուր ցանցի՝ 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում) դյուրաբոցավառ և այրվող հեղուկների պահեստներ և 1000մ ³ ավելի ծավալով գազի պահեստարաններ, ավտոլցավորման կայաններ, բազմակապուղային ռադիոռելեային գծերի, խողովակագծերի տեխնոլոգիական կապի կայմասյուներ (աշտարակներ) և կառույցներ, հեռուստատեսային աշտարակներ	100	150	200	250	300	350

2. Ընդհանուր ցանցի երկաթուղի (կայարանների միջև) և 1-ին և 3-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ, առանձնացած՝						
միա-, երկհարկ բնակելի շենքեր, այգետնակներ, ամառանոցներ, գծային շրջագայողների տնակներ, գերեզմանոցներ, գյուղատնտեսական ֆերմաներ և անասունների կազմակերպված արածեցման համար ցանկապատված տեղամասեր, դաշտակացարաններ	75	125	150	200	225	250
3. Առանձին կանգնած ոչ բնակելի և օժանդակ շինություններ, հորատվող և շահագործվող նավթի, գազի և արտեզյան հորատանցքերի ելանցքեր, 20 և պակաս ավտոմեքենաների համար անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, կոյուղային կառույցներ, արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 4-րդ և 5-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ	50	50	100	150	175	200
4. Արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 3-րդ և 4-րդ կարգի ավտոճանապարհների՝ 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում)	75	125	150	200	225	250
5. ԿՊՄ-ի, ՃԿ-ի, նավթի և գազի համալիր պատրաստման տեղակայանքների, ԳՍՊ-ի, հանքերի խմբային և հավաքական կետերի, հանքերի ԳԲԿ-ի, գազի մաքրման և չորացման տեղակայանքների տարածքներ	75	125	150	200	225	250
6. Առանց ուղղաթիռների բազավորման ուղղաթիռակայաններ և վայրէջքի հրապարակներ	50	50	100	150	175	200

7. ԳԲԿ-ի, ԱԳԲԿ-ի, կարգավորիչ կայանների (այդ թվում՝ պահարանային տեսակի) տարածքներ, որոնք նախատեսված են գազով ապահովելու՝ քաղաքները, բնակավայրերը, կազմակերպությունները, առանձին շենքերը և կառույցները, այլ սպառողներին, գազատարի օբյեկտները (գազի ծախսաչափիչ կետեր, ջերմաէլեկտրա-գեներատորներ և այլն)	25	35	50	65	75	100
8.Ջերմաէլեկտրագեներատորներով ավտոմատացված էլեկտրակայաններ, կապի, հեռուստամեխանիկայի և ավտոմատիկայի սարքեր	Ծայրային գծից 15 մ ոչ պակաս					
9. Մայրուղային ոռոգիչ ջրանցքներ և կուտակիչներ, գետեր և ջրավազաններ, որոնց երկայնքով (ափերով) խողովակագիծ է տեղադրվում, ոռոգիչ համակարգերի ջրառու կառույցներ և կայաններ	25	25	25	25	25	25
10. Հատուկ կազմակերպություններ, կառույցներ, հրապարակներ, պահպանվող գոտիներ, պայթուցիկ և պայթյունավտանգ նյութերի պահեստներ, օգտակար հանածոների բացահանքեր, որոնցում արդյունահանումը կատարվում է պայթեցման աշխատանքներով, սեղմված այրվող գազի պահեստներ	Պետվերահսկողության համապատասխան մարմինների և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված					
11. Բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծեր, որոնց զուգահեռ ուղեգծի դժվարացած պայմաններում խողովակագիծ է տեղադրվում, նույն օդային գծերի հենարանները խողովակագծի հետ հատման դեպքում, բաց և փակ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ, 35 կՎ և բարձր լարվածության տակ բաշխիչ սարքեր	Էլեկտրատեղակայանքների տեղադրման կանոններին համապատասխան					
12. Գազատարից խտուցքի բացթողման հողե ամբար	50	75	75	75	100	100
13.Միջքաղաքային կապի մալուխներ և ուժային էլեկտրամալուխներ	10	10	10	10	10	10
14. Խողովակագծերի չսպասարկվող սակավակապուղային ռադիոռելեային գծի կայմասյուններ (աշտարակներ) և կառույցներ, ջերմաէլեկտրագեներատորներ	10	10	10	10	10	10

15. Ստորգետնյա ջերմախցիկներում մալուխային կապի չսպասարկվող ուժեղացուցիչ կետեր	10	10	10	10	10	10
16. Միայն խողովակազծի սպասարկման համար նախատեսված ուղեգծամերձ մշտական ճանապարհներ	10-ից ոչ պակաս					

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ